

Vorlage

Vorlage Nr.: 65/284/2015

Federführung: Abt. 65 - Hochbau	Datum: 05.11.2015
Verfasser: Gregor Raabe	AZ: 6/65 -Ra/OI

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	19.11.2015	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	01.12.2015	Entscheidung

Gegenstand der Vorlage Rutscheninsel im Kinderbecken des Lohner Waldbades

Sachverhalt:

Das Kinderbecken im Waldbad ist ca. 90 qm, die darin liegende Rutscheninsel ist ca. 4 x 4,5 m groß.

In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport am 21.07.2015 wurde auf die teils unübersichtliche Situation bei der Spielinsel im Planschbecken hingewiesen. Daraufhin hat die Verwaltung den möglichen Rückbau der Rutscheninsel geprüft.

Die Aufsicht im Bereich des Waldbades ist durch die Schwimmmeister/in sichergestellt und wird dabei zusätzlich durch eine Kamera im Bereich des Kinderbeckens unterstützt. Hierbei ist auch darauf abzustellen, dass die Elternaufsicht insbesondere für Kleinkinder im Kinderbeckenbereich erforderlich ist. Ein entsprechendes Hinweisschild ist aufgestellt.

In der vorhandenen Insel sind Rohrleitungen für die Beckendurchströmung und für die Messwasserentnahme enthalten, welche an einem Punkt aus der Beckensohle in die Insel eintreten. Dieser Rohreintrittspunkt muss erhalten bleiben. Daher ist es nicht möglich, die Beckeninsel vollständig abzubauen. Es ist möglich, dass in diesem Bereich eine etwas kleinere Insel gestaltet wird mit neuer Rohrtechnik für Beckenhydraulik und Messwasseransaugung. Hierzu wären jedoch aufwändigere Bauarbeiten nötig.

Beschlussvorschlag:

Es wird vorgeschlagen, den Kleinkindbereich baulich nicht zu verändern.

Gerdesmeyer