

Vorlage

Vorlage Nr.: 66/123/2016

Federführung: Abt. 66 - Tiefbau und Bauhof	Datum: 08.02.2016
Verfasser: Bernd Hinrichs	AZ: 6/66 -Hin/OI

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Bau-, Verkehrs-, Planungs- und Umweltausschuss	23.02.2016	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	08.03.2016	Entscheidung

Gegenstand der Vorlage

Verbesserung der Außenbeleuchtung auf dem Raiffeisenplatz

Sachverhalt:

Aus der Bevölkerung wurde in der Vergangenheit häufiger der Wunsch geäußert, den Parkplatz auf dem Raiffeisenplatz besser auszuleuchten.

Momentan wird der Platz über die Außenseiten mit herkömmlichen Straßenleuchten und mit leistungsstarken Strahlern beleuchtet. In den Bereichen in der Mitte des Platzes ist die Beleuchtung zwar nach DIN ausreichend beleuchtet, subjektiv erscheint der mittlere Bereich jedoch durch die stark ausgeleuchteten Randbereiche eher dunkel.

Um auch in der Mitte des Platzes eine sehr hohe Beleuchtungsqualität zu erreichen, ist es aus technischen Gründen erforderlich, eine zusätzliche Beleuchtungsquelle in der Mitte des Platzes zu installieren (siehe Lageplan).

Es wird vorgeschlagen, einen acht Meter hohen geraden verzinkten Stahlmast aufzustellen. Die Aufnahme von drei Kofferleuchten (60 Watt) erfolgt über einen dreiteiligen Sternausleger. Das Beleuchtungskabel muss auf einer Länge von ca. 10 m verlängert werden.

Der zusätzliche Mast in der freien Fläche führt auch während der Kirmeszeiten zu keinen Behinderungen oder Einschränkungen.

Die Haushaltsmittel (ca. 2.500 €) stehen im Haushalt 2016 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Zur Verbesserung der Ausleuchtung des Raiffeisenplatzes ist ein zusätzlicher Mast mit drei 60 Watt Kofferleuchten aufzustellen.

Gerdemeyer

Anlagenverzeichnis:

Der Lageplan kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden.